


認定書

国住指第1433号
平成13年11月8日

竹村工業株式会社
代表取締役社長 竹村弘實 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第1条第五号（準不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
QM-9021
2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称
パーライト混入木毛セメント板
3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容
別添の通り

(別添)

認定番号	QM-9021	認定年月日	平成13年11月8日
品目名	パーライト混入木毛セメント板		
申請者名	竹村工業株式会社 長野県下伊那郡松川町上片桐4604		

1. 主たる用途 建築物の屋根、壁及び天井
2. 試験機関名 (財) 建材試験センター中央研究所
受託番号 依試第61467号、依試第62327号
3. 製品の形状、寸法等 (単位 mm)

1) 形状	平板、湾曲板
2) 表面の形状	粗面
3) 厚さ	15+1、-2 20+1、-2 25+1、-2 30+0、-3 40+0、-3 50+0、=3
4) 大きさ	長さ 1820+0、-3 幅 910+0、-3
5) かさ比重	0.6±0.06
6) 重量(kg/m ²)	15mm 9±0.9 20mm 12±1.2 25mm 15±1.5 30mm 18±1.8 40mm 24±2.4 50mm 30±3.0
7) 含水率(%)	15以下
8) 曲げ強さ	12kgf/Cm ² 以上

4. 防火処理の概要 なし
5. 構成(組成)、断面図(単位 mm)

組成

木毛	35%
早強ポルトランドセメント (JIS R 5210)	60%
パーライト (JIS A 5007、S)	5%

断面図

