

平成 14 年 10 月 23 日

空気環境測定結果書

竹村工業株式会社 殿

財) 中部公衆医学研究所
飯田市高羽町 6 丁目 2-2
理事長 西 沢 寛
TEL0265-24-1777 FAX0265-24-2330

平成 14 年 10 月 17 日ご依頼の空気環境測定
結果をご報告いたします。

測定件名 建材の空気環境測定

測定日 平成 14 年 10 月 16-17 日

サンプリング条件

拡散法によりサンプリングを行い、ガスクロマトグラフ質量分析計で分析を行った。

測定時間 : 10 月 16 日 10:00—10 月 17 日 10:00 (24 時間)

検査項目	ホルムアルデヒド 含有率	トルエン含有率	p-ジクロロベンゼン 含有率	キシレン含有率
基準値 建材	0.08ppm(100 μ g/m ³)以下	0.07ppm(260 μ g/m ³)以下	0.04ppm(240 μ g/m ³)以下	0.20ppm(870 μ g/m ³)以下
スラボー	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001