


認定書

国住指第1434号
平成13年11月8日

竹村工業株式会社
代表取締役社長 竹村弘實 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第1条第五号（準不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
QM-9022
2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称
木毛セメント板
3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容
別添の通り

(別添)

| | | | |
|------|-------------------------------|-------|------------|
| 認定番号 | QM-9022 | 認定年月日 | 平成13年11月8日 |
| 品目名 | 木毛セメント板 | | |
| 申請者名 | 竹村工業株式会社 長野県下伊那郡松川町上片桐4604 | | |

1. 主たる用途 建築物の屋根、壁及び天井
2. 試験機関名 (財) 建材試験センター中央研究所
受託番号 依試第61465号、依試第61466号
3. 製品の形状、寸法等 (単位 mm)

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 1) 形 状 | 平板、湾曲板 | |
| 2) 表面の形状 | 粗面 | |
| 3) 厚 さ | 15+1、-2 20+1、-2 25+1、-2 30+0、-3 | |
| 4) 大 き さ | 長さ 1820+0、-3 幅 910+0、-3 | |
| 5) か さ 比 重 | 1.0±0.12 | |
| 6) 重 量(kg/m ²) | 15mm 15±1.8 20mm 20±2.4 25mm 25±3.0 30mm 30±3.6 | |
| 7) 含 水 率 (%) | 15以下 | |
| 8) 曲 げ 強 さ | 70kgf/Cm ² 以上 | |

4. 防火処理の概要 なし
5. 構成 (組成)、断面図 (単位 mm)

組成

木毛 30%
早強ポルトランドセメント (JIS R 5210) 70%

断面図

